

Q.tHermo s.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Roberto Barilli

Q.tHermo

Enel Distribuzione S.p.A.
Sviluppo Rete Toscana e Umbria
Referente Disaccoppiamento PL Sede
Giacomo Borghesi

Q.tHermo s.r.l.
Via Baccio da Montelupo 52
50142 Firenze

IMPIANTO DI RECUPERO ENERGIA DA INCENERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI LOC. CASE PASSERINI - SESTO FIORENTINO (FI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
art.12, D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.
artt. 11-12, L.R. 24/02/2005, n. 39

DOMANDA AUTORIZZAZIONE UNICA

Responsabile di progetto:



Ing. Carlo Botti

Dott. Ing. CARLO BOTTI
ALBO INGEGNERI DELLA PROV. DI FIRENZE
N. 3202

Gruppo di lavoro:

Opere Architettoniche

Gae Aulenti Architetti Associati
4, Piazza San Marco
20121 Milano


Opere Civili e Strutturali




Opere Elettromeccaniche




A	28/01/2013	Emissione per autorizzazione	STP INGEGNO	A.Solari	T. Severi
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
Titolo			Elaborato A20.20		
Fascicolo dei componenti Cabina Primaria			Codice	CPE 004	
			Scala	1:25	Tav. 01 di 01




N° 3 SCARICATORI AT
SOSTEGNO METALLICO
N.3 TERMINALI LINEA AT




N° 3 TRASFORMATORI DI TENSIONE
CAPACITIVI 132 kV CON SOSTEGNO




N° 1 SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 132 kV
CON LAME DI TERRA CON SOSTEGNO




N°3 TRASFORMATORI DI CORRENTE 132 kV
CON SOSTEGNO



N°3 INTERRUTTORI UNIPOLARI 132 kV CON SOSTEGNO



N°1 SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE 132 kV
CON SOSTEGNO



N°1 SOSTEGNO SBARRE TRIPOLARE A 'T' 132 kV CON SOSTEGNO